



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon/Fax 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@gmail.com

Nr. 50 / 07.02.2017

NOTIFICARE

Luând în discuție proiectul înaintat de TUDORAȘCU GHEORGHE, în calitate de primar al PRIMĂRIEI COMUNEI DOBROSLOVENI privind obiectivul:

„GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, LOCALITATEA REȘCA, COMUNA DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT” - FAZA S.F.

În conformitate cu prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății;

În baza Normelor de igienă privind modul de viață al populației aprobate prin Ord. MS 119/2014, a Ord. MS 1955/1995, și a Ord. MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități de risc pentru sănătatea populației, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ord. MS. nr.1078/2010 privind regulamentul de organizare și funcționare a DSP-urilor județene și a municipiului București.

Pentru tipul de obiectiv prevăzut în **proiectul NR. 01/2017 FAZA SF.** întocmit de S.C.KOMORA S.R.L. CĂLĂRAȘI, Direcția de Sănătate Publică, prin serviciile de specialitate, în urma evaluării documentației depuse, **pentru a fi în concordanță cu legislația națională** privind condițiile generale și speciale de igienă și sănătate publică, **face următoarele recomandări:**

- “Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate pentru apa potabilă din legislația în vigoare. Acestea vor fi prevăzute cu instalații interioare de alimentare cu apă, în conformitate cu normativele de proiectare, execuție și exploatare” – conf. Ord. MS 119/2014, cap.IV, art. 47.

- “Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să își prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea, evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului” – conf. OMS 119/2014, cap.VI, art. 48.;

- “Asigurarea confortului termic în toate spațiile” – conf. OMS 1955/1995, Art 9;

-, „În toate unitățile pentru preșcolari vor fi asigurate obiecte sanitare în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul nr 6” – O MS 1955/1995;

- „Amplasarea chiuvetelor se va face la o înălțime de 45 cm față de podea pentru copiii în vârstă de 3-4 ani, 50 cm pentru copiii în vârstă de 4-5 ani și 55 cm pentru copiii în vârstă de 5-6 ani.” conf. O MS 1955/1995, art.7, lit f;

- “Distanța minimă a haznalelor vidanjabile va fi de 10 m de cea mai apropiată clădire a unității de copii sau de tineri” – conf. O MS 1955/1995, art.7, alin.5;

- “Platformele pentru colectarea reziduurilor, vor fi amplasate la o distanță de minimum 10 m de clădirea unității” – conf OMS 1955/1995 art. 20, lit f,