



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI OLT**



Str. Crișan, Nr 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon 0249-422 603 • 0249-418 517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

SECTIUNEA EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE MEDIU
IGIENA MEDIULUI

NR. 652/25.09.2017

NOTIFICARE

Luând în discuție proiectul înaintat de către CIOROIANU IONEL, în calitate de inspector al Primăriei Comunei Dobrosloveni, privind obiectivul:

**INFIIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL FRASINETU,
COMUNA DOBROSLOVENI, PROGRAM PNDL**

În conformitate cu prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății;

În baza Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ord. MS nr.119/2014;

În baza ORD.MS nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătatea a populației, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ord.M.S.nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

În urma evaluării documentației aferente proiectului, pentru ca prima componenta a obiectivului de investiții propus, respectiv „Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă” să fie în concordanță cu normele de igienă și sănătate publică, se impune respectarea următoarelor măsuri în derularea realizării proiectului:

-verificarea calitatii apei la sursa de captare –apa bruta- iar in functie de calitatea microbiologica si fizico-chimica a apei captate din pinza freatica (grad de mineralizare, prezenta de substante/compusi ce necesita micșorarea concentratiei /eliminarea),certificata prin buletin de analiza, se vor aplica procedeele necesare in statia de tratare in vederea respectarii standardului de calitate pentru apa potabila furnizata populatiei prevazut in Legea nr.458/2002(1) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare

-materialele utilizate in sistemele de productie sau de distributie aflate in contact cu apa potabila trebuie avizate sanitar conform prevederilor HG nr.974/2004, art.39, alin(1)


-proiectarea,realizarea si intretinerea sistemelor de distributie a apei potabile trebuie sa impiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziti ori substante ce constituie un risc potential pentru sanatatea publica sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite conform prevederilor art.40, alin.(1) din HGnr.974/2004

-respectarea prevederilor HG nr.930/2005 privind instituirea in teren a zonelor de protectie sanitara, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare(zona de protectie sanitara cu regim sever, zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, perimetru de protectie hidrologica)

Obiective propuse prin proiect:

1.Sistem de alimentare cu apa- zona de aprovizionare: satul Frasinetu,Com.Dobrosloveni

*1 gospodarie de apa (GA)- suprafata de 2800mp



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI OLT**



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

- sursa-2 puturi-adancime 100m la o distanta de 150m unul fata de altul
- conducta de aductiune 223m
- rezervor de inmagazinare cu un volum de 200 mc din tabla galvanizata, membrana pentru apa potabila, cu rezistenta mecanica si la UV

Tratarea apei dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

*Rețea distributie apa potabila in lungime totala de L= 4379 m, de la gospodaria de apa se va executa pe strazile :Amiral Petre Barbureanu, Capitanescu, Neagoie Basarab si Vistieriei pe un singur fir.Se prevad 20 camine de vane, aerisire/golire, 12 hidranti de incendiu subterani si supraterani.Se vor executa 4 subtraversari de drum cu strazile adiacente prin foraj orizontal.

- Sistemul de canalizare se va amplasa in satul Frasinetu de la gospodaria de apa pe strazile Amiral Petre Barbureanu, Capitanescu, Neagoie Basarab si Visterie pe un singur fir continuandpe DC658 pana la statia de epurare si pe DC152 pe un singur fir pana la intersectia cu str.I.GH.Duca.Lungimea rețelei de canalizare va fi de aproximativ 4820m.Se prevad doua statii de pompare ape uzate 139 camine de vizitare.Traseul rețelei de canalizare va fi paralel cu rețeaua de apa.Statia de epurare va fi amplasata pe suprafata de 2500mp.Descarcarea apelor uzate se va face gravitacional in emisarul natural, paraul Frasinet, printr-o conducta in lungime de 200m.
- Statia de epurare este containerizata +bazine de beton armat, functioneaza cu treapta mecanica si biologica si este amplasata la o distanta de aproximativ 500m fata de cea mai apropiata locuinta.

Beneficiar investitie :Comuna Dobrosloveni, judetul Olt

Amplasament investitie:

*GA – satul Frasinetu, comuna Dobrosloveni, judetul Olt

*Regim juridic : terenul se afla in intravilanul si extravilanul Comunei Dobrosloveni, apartinand domeniului public al comunei Dobrosloveni astfel: pentru gospodaria de apa 2800mp nr. cadastral 50879, tarla 95, parcela 547, -puturi forate, 400mp, nr.cadastral50878, tarla 95, parcela 548/1, -statie epurare 2500mp, nr.cadastral 50911, tarla 116, parcela 657/10. Se va ocupa definitiv 5712,5 mp iar ttemporar 15734mp.

Nr. din Registrul Unic de Avize Sanitare al Compartimentului Avize / Autorizări Sanitare 652/14.09.2017.

Numărul și data evaluării proiectului: 491/25.09.2017

Numele specialistului care a evaluat proiectul: dr. Georgescu Sorin Viorel

Activitatile pentru care este notificat prezentul proiect de investitii:

-captare, tratare si distributie apa potabila: cod CAEN 3600

Prezentul act de reglementare se emite cu urmatoarele clauze:

1. Notificarea emisa pentru componenta proiectului „Sistem de alimentare cu apa” nu inlocuieste Autorizatia Sanitara de functionare a acestuia
2. Pentru obtinerea Autorizatiei Sanitare de Functionare obiectiv „Sistem de alimentare cu apa”, la finalul investitiei, se va parcurge procedura legala de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.342/2013 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspectie sanitara si



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI OLT**



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

monitarizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile

3. Dosarul de obiectiv pentru obtinerea Autorizatiei Sanitare de Functionare va contine:

- prezentul act de reglementare (se vor atasa documentele mentionate)
- buletin de analiza a apei brute
- diagrama de flux a statiei e tratare a apei
- schema sistemului de producere si de distributie a apei

-*Planul de management al riscului* pentru obiectivul

„Sistem de alimentare cu apa, in comuna Dobrosloveni, judetul Olt”

-alte documente incidente domeniului de activitate a obiectivului aflat in procedura de evaluare sanitara

4. Autorizatie Sanitara de Functionare pentru „Sistem de productie/distributie apa potabila” se vizeaza anual.

**DIRECTOR EXECUTIV
DSP OLT
DR. ADELA BOBES**

