



e Barbu

Legenda retea de alimentare cu apa

Diametru Conducta [mm]	Lungime, [m]
63.00	320.00
90.00	801.99
110.00	3122.08
125.00	1125.38

Legenda retea de canalizare

Diametru conducta [mm]	Lungime, [m]
90.00	155.69
110.00	640.56
250.00	2642.78
315.00	2164.30

LEGENDA:

	Ax drum
	Borra Km
	Drum asfalt
	Drum pamant
	Drum pietris
	Limita proprietate
	Sant
	Stalp beton
	Statie
	- Camin aerisire
	- Camin golire
	- Camin vane
	Conducta apa, PEHD PE100 PN10 SDR17
	Conducta aducatoare, PEHD PE100 PN
	- Hidrant de incendiu, 500m in 500m
	- subtraversare drum prin foraj orizontal dirijat
	- STATIE POMPAPE APE UZATE
	- Camin de canalizare menajer
	Conducta canalizare, PVC KG SN8
	Conducta refulare, PEHD PE100 SDR26 PN6

X = 2

NOTA:
 * CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR ESTE "C" NORMALA
 * CERINTA DE CALITATE A EXIGENTELOR ESENTIALE ESTE IS SI B9 CONFORM H.G.925/95.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA / DOBANDA	REFERAT / EXPERTIZA	REZULTATA
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA / DOBANDA	REFERAT / EXPERTIZA	REZULTATA
S.G. ORIZONTURI 2025 S.R.L.		S.R.L.		BENEFICIAR: Comuna DOBROSLOVENI, judetul OLT	
CUIE RO 16039648 Nr. R.C. J16/1908/2008, Tel./Fax: 0251533321, ofi@okonturi2025.ro					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Titlu proiect: INFINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	
SEF PROIECT	Ing. Leterman Ioan		1:1000	IN SATUL FRASINETU, COMUNA DOBROSLOVENI	
PROIECTAT	Ing. Leterman Ioan		Data:	Denumire plansa: PLAN DE SITUATIE - propus	
DESENAT	Ing. Leterman Ioan		08/2017	RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE	
				Planasa nr.	AC2.08